

PZP.13/2020

**TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, p.n. :Wykończenie oraz wyposażenie budynku F (sali widowiskowej) w ramach zadania p.t.:” „Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji).”

Zamawiający: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji), reprezentowane przez dyrektora Muzeum- Janusza Kotowskiego, działając na podstawie art. 38 ust.2, ust.4 i ust. 4a ustawy PZP informuje o:

1. ZŁOŻONYCH ZAPYTANIACH I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH:

Pytanie 1.

W związku z prowadzonym postępowaniem na realizację wystawy, czy Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej na obiekcie? Proszę o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający informuje, że zgodnie z ust. 3.4. SIWZ nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych obiektów z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki realizacji przedmiotu zamówienia. Wobec powyższej treści SIWZ, Wykonawcy zainteresowani sprawdzeniem warunków realizacji przedmiotu zamówienia są uprawnieni do indywidualnego zgłaszania tego faktu Zamawiającemu, za pomocą środków komunikacji określonych w rozdziale 7 SIWZ. Zamawiający każdorazowo udostępni Wykonawcom teren obiektu.

Pytanie 2.

TREŚĆ ZAPYTAN WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI/ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.J. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. P.n. :wykończenie oraz wyposażenie budynku F (sali widowiskowej) w ramach zadania p.t.:” „Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji).”

Prosimy o udostępnienie dokumentu Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar V1.pdf w wersji edytowalnej.

Odpowiedź na pytanie 2.

Zamawiający informuje, że udostępni przedmiar w wersji edytowalnej. Przedmiar został wygenerowany z programu Norma.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności dopuszcza zmianę SIWZ w punkcie

5.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

5.1.1.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu wyposażenia kina w budynkach użyteczności publicznej, zawierające w swoim zakresie co najmniej dostawę i montaż: oświetlenia scenicznego, systemu dźwiękowego sali kinowej, montażu projektora 2D/3D, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto .

Zamawiający przy ustalaniu niniejszego warunku zastosował przepis § 2 ust 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pojęcie **budynku użyteczności publicznej** należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

NA

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

5.1.1.2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu wyposażenia kina **lub sali konferencyjnej** w budynkach użyteczności publicznej, zawierające w swoim zakresie co najmniej dostawę i montaż: oświetlenia scenicznego **lub oświetlenia ekspozycyjnego**, systemu dźwiękowego sali kinowej **i/lub konferencyjnej min. 7 kanałów**, montażu projektora 2D/3D, o wartości nie mniejszej niż **950 000zł brutto**.

Zamawiający przy ustalaniu niniejszego warunku zastosował przepis § 2 ust 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pojęcie **budynku użyteczności publicznej** należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Odpowiedź na pytanie 3.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści punktu 5.2.3.1. SIWZ (a nie jak błędnie w pytaniu wskazał wykonawca 5.1.1.1.), tylko w zakresie wartości zamówienia. Wobec powyższego pkt 5.2.3.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„5.2.3.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu wyposażenia kina w budynkach użyteczności publicznej, zawierające w swoim zakresie co najmniej dostawę i montaż: oświetlenia scenicznego, systemu dźwiękowego sali kinowej, montażu projektora 2D/3D, o wartości nie mniejszej niż 950 000,00 zł brutto .

Zamawiający przy ustalaniu niniejszego warunku zastosował przepis § 2 ust 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pojęcie **budynku użyteczności publicznej** należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”

Pytanie 4.

Prosimy o udostępnienie brakujących załączników w wersji edytowalnej:

- Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej;
- Załącznik nr 5 –Wzór wykazu dostaw;
- Załącznik nr 6 – Wzór wykazu osób;
- Załącznik nr 7- wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania- (brak zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne);
- Załącznik nr 8- wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania- (podatki, opłaty lub składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne);

- Załącznik nr 9- wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania-(podatki i opłaty lokalne);

- Załącznik nr 10- projekt umowy

Odpowiedź na pytanie 4.

Zamawiający dnia 7 stycznia 2021r. udostępnił na stronie internetowej w zakładce <https://muzeumzolnierzywykletych.pl/zamowienia-publiczne/> w/w załączniki w wersji edytowalnej.

Pytanie 5.

Prosimy o informacje czy na budynku F są prowadzone prace budowlane lub instalacyjne jeżeli tak, to kiedy zostaną zakończone?

Odpowiedź na pytanie 5.

Zamawiający informuje, że w budynku F nie są prowadzone prace budowlane lub instalacyjne.

Pytanie 6.

Prosimy o informację czy do budynku jest możliwy dojazd samochodem do 3,5t?

Odpowiedź na pytanie 6.

Zamawiający informuje, że jest możliwy dojazd samochodem osobowym do 3,5t. w okolicy budynku F.

Pytanie 7.

W opublikowanych załącznikach brak jest planu rozmieszczenia urządzeń mechaniki sceny (pozycje z przedmiaru (załącznik nr 1) 59- 73 . Prosimy o przedstawienie projektu rozmieszczenia ww. elementów .

Odpowiedź na pytanie 7.

Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek przekazanie dokumentacji (rzutów + opis) z naniesionymi urządzeniami w celu uzgodnienia ich lokalizacji w pomieszczeniu Kina.

Pytanie 8.

W opublikowanych załącznikach brak jest projektu podwieszenia elementów mechaniki sceny (pozycje z przedmiaru – załącznik nr 1 – 59, 60, 66, 67, 68, 69, 70) zaakceptowanych przez konstruktora budynku. Prosimy o przedstawienie projektu montażu ww. urządzeń uzgodnionych z konstruktorem.

Odpowiedź na pytanie 8.

Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek przedstawienia dokumentacji w zakresie podwieszenia elementów mechaniki sceny.

Pytanie 9.

W przedmiarze (załącznik nr 1) użyto nazw własnych urządzeń :

- Poz. 60 – wciągarka Stagemaker
- Poz. 61- sterownik wciągarek Stagemaker
- Poz. 69 – system szynowy Erail
- Poz. 70 - system szynowy Erail
- Poz. 75 – Sterownik oświetlenia Chamsys
- Poz. 76 – Rozdzielacz sygnału DMX – Eurolite
- Poz. 77- Reflektor LED Elation
- Poz. 78 – Reflektor profilowy LED Martin ELP CL

Proszę o wyjaśnienie , czy Zamawiający dopuści inne urządzenia o parametrach nie gorszych niż opisane w przedmiarze .

Odpowiedź na pytanie 9.

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie urządzeń o nie gorszych parametrach niż opisane w przedmiarze **z uwzględnieniem zapisów zawartych w pkt.3.6. SIWZ.**

„ 3.6.Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w Ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż wymaganych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający informuje, iż w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub

materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 Ustawy PZP, zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy PZP dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy PZP – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.”

Pytanie 10.

W przedmiarze – (załącznik nr 1) poz. 86 określono ilość miejsc na trybunie na 100 do 132. Jednocześnie na rysunku 1 MZW_OF_sala audiowizualna_AW_OF_01.pdf wrysowano 88 miejsc, a na rysunku 4 MZW-OF_sala audiowizualna_AW_OF_03 errata.pdf wrysowano 76 miejsc. Proszę o sprecyzowanie ile miejsc siedzących ma znajdować się na trybunie .

Odpowiedz na pytanie 10.

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 76 miejsc siedzących na trybunie.

Pytanie 11.

W przedmiarze – (załącznik nr 1) poz. 91 – podest sceniczny - określono , iż podest ma być wyposażony w mechanizm nożycowy z siłownikami gazowymi , a jednocześnie w pozycji 92 opisano przedmiot „Noga podestu” , która jest niemożliwa do zastosowania w podestach z mechanizmem nożycowym .

Proszę o sprecyzowanie – czy należy dostarczyć podesty z mechanizmem nożycowym (do wyeliminowania poz. 92) , czy należy dostarczyć podesty z gniazdami dla nóg teleskopowych , bez stosowania mechanizmu nożycowego .

Odpowiedz na pytanie 11.

Zamawiający informuje, że należy dostarczyć podest sceniczny zgodnie z przedmiarem poz. 91. oraz nogi teleskopowe z poz. 92 jako elementy stabilizujące podesty rozłożone powyżej 0.6m.

Pytanie 12.

Proszę o sprecyzowanie ilościowe i przedmiotowe określone w poz. 101 przedmiaru jako „elementy ścienne i sufitowe , podkonstrukcje , elementy wsporcze i dodatkowe przeznaczone do montażu.

Odpowiedź na pytanie 12.

Zamawiający informuje, że ilości przyjęte w pozycji przedmiaru 101 wynikają z technologii montażu Wykonawcy, która jest indywidualna i unikatowa. W związku z tym Zamawiający nie będzie wskazywał technologii montażu elementów, które dostarcza Wykonawca.

Pytanie 13.

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia : pkt. 5 ppkt. 20 „komplet protokołów z prób i badań dla urządzeń i instalacji, dla urządzeń dozorowych protokół odbioru dokonany przez Transportowy Dozór Techniczny” - proszę o sprostowanie pomyłki – winno być Urząd Dozoru Technicznego , zamiast Transportowego Dozoru Technicznego .

Odpowiedź na pytanie 13.

Zamawiający informuje, że prostuje oczywistą omyłkę pisarską w pkt. 5 ppkt. 20 Opisu przedmiotu zamówienia, z „Transportowy Dozór Techniczny” na „Urząd Dozoru Technicznego”.

Pytanie 14.

Proszę o wyjaśnienie zapisu SIWZ pkt. 3.3 , co Zamawiający rozumie pod pojęciem „sprawdzenia w terenie warunków realizacji przedmiotu umowy” nie przewidując zorganizowania wizji lokalnych .

Czy w myśl tego zapisu Wykonawca ma samodzielnie dokonać wizji lokalnej w obiekcie ?

Czy w myśl tego zapisu Wykonawca ma dokonać wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia tylko z zewnątrz obiektu ?

Odpowiedź na pytanie 14.

Odpowiedź na pytanie 14 znajduje się w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie 15.

Czy zamawiający w celu zwiększenia ilości ofert względem pierwszego postępowania do którego wpłynęła tylko jedna oferta zmieni zapisy w SIWZ w punkcie 5.2.3. **Zdolności technicznej lub zawodowej.** Wnosimy o zmianę zapisów dopuszczające firmy które posiadają instalacje systemy nagłośnienia, instalacji projektora, oraz oświetlania sterowanego protokołem DMX.

Odpowiedź na pytanie 15.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów dopuszczających firmy, które posiadają instalacje, systemy nagłośnienia, instalacje projektora oraz oświetlenia sterowane protokołem DMX.

Pytanie 16.

Wnosimy o dopuszczenie w umowie zapisów o płatności częściowej na podstawie zaawansowania prac. Zmiana zapisów w paragrafie § 7.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie faktury wystawionej za realizację zamówienia.

Na

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej.

Odpowiedź na pytanie 16

Zamawiając informuje, że wyraża zgodę na płatności częściowe zgodnie z wykonanymi pracami i odbiorem ich protokołem odbioru częściowego lub końcowego.

W związku z powyższym:

1) w § 1 ust 7 Załącznika nr 10 do SIWZ- projekt umowy, otrzymuje brzmienie:

„7. Wykonawca najpóźniej w dniu dokonania odbioru częściowego lub końcowego) przedmiotu umowy, zobowiązuje się dostarczać wraz z urządzeniami i wyposażeniem – karty gwarancyjne oraz świadectwa i certyfikaty potwierdzające zgodność z normami, atesty, karty katalogowe - dostarczonych i zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

2) § 7 Załącznika nr 10 do SIWZ- projekt umowy, otrzymuje brzmienie:

„ § 7.

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywana na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej. Płatności na podstawie faktur częściowych nie mogą przekroczyć łącznie 80% wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru częściowego albo końcowego prac zgodnie ze stopniem zaawansowania prac, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego oraz przedstawicieli Wykonawcy. Obiory częściowe prac będą dokonywane nie częściej niż raz w miesiącu.
3. Załącznikami do faktury będzie;
 - protokół odbioru,
 - atesty i certyfikaty, karty gwarancyjne
4. Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminów odbiorów nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru.
5. Jeżeli w czasie odbioru zostaną ujawnione wady dostarczonych elementów nadające się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne, lub żądać obniżenia

TREŚĆ ZAPYTAN WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI/ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.J. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. P.n. :wykończenie oraz wyposażenie budynku F (sali widowiskowej) w ramach zadania p.t.:” „Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji).”

wynagrodzenia Wykonawcy. To samo dotyczy przypadku, gdy wady usunąć się nie dadzą.

6. Z dniem dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, rozpoczyna się bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
7. Należności wynikające z faktury będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
8. Faktura wystawiona będzie na zgodnie z poniższymi wytycznymi:

.....

i dostarczona do siedziby Zamawiającego.

9. Za nieterminową zapłatę faktury przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

3)ust. 1 § 8. Załącznika Nr 10 do SIWZ- projekt umowy, otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Pytanie 17.

Prosimy o wskazanie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedź na pytanie 17.

Odpowiedź na pytanie 17 znajduje się w odpowiedzi na pytanie 1

Pytanie 18.

Prosimy o udostępnienie dokumentacji powykonawczej posadzki betonowej.

Odpowiedź na pytanie 18.

Zamawiający, informuje, że nie udostępnia dokumentacji powykonawczej posadzki betonowej.

Pytanie 19.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Prosimy dla pozycji 60 d.1.3 Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf doprecyzowanie parametrów technicznych urządzenia lub podanie parametrów równoważności.

Odpowiedź na pytanie 19.

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie 19 znajduje się w odpowiedzi na pytanie 9.

Pytanie 20.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Prosimy dla pozycji 61 d.1.3 Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf doprecyzowanie parametrów technicznych urządzenia lub podanie parametrów równoważności.

Odpowiedź na pytanie 20.

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie 20 znajduje się w odpowiedzi na pytanie 9.

Pytanie 21.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Prosimy dla pozycji 62 d.1.3 Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf doprecyzowanie parametrów technicznych urządzenia lub podanie parametrów równoważności.

Odpowiedź na pytanie 21.

Zamawiający informuje, że należy zastosować pilot dedykowany do systemu oferowanego przez Wykonawcę.

Pytanie 22.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Prosimy dla pozycji 63 d.1.3 Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf doprecyzowanie parametrów technicznych urządzenia lub podanie parametrów równoważności.

Odpowiedź na pytanie 22.

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie 22 znajduje się w odpowiedzi na pytanie 9.

Pytanie 23.

Prosimy dla pozycji 64 d.1.3 Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf o uszczegółowienia zapisu, z ilu gniazd składać się ma jeden komplet?

Odpowiedź na pytanie 23.

Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy jest określenie niezbędnej ilości gniazd na potrzeby każdego z mostów oświetleniowych, z uwzględnieniem dostawy i montaż Urządzeń które będą tam zamontowane a dostarczane przez Wykonawcę. Ponadto, Zamawiający wymaga zamontowanie n+1 gniazd na każdym z mostów oświetleniowych.

Pytanie 24.

Prosimy dla pozycji 65 d.1.3 Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf o udostępnienie schematu szafy lub podania informacji czy w zakresie jest również wykonanie projektu szafy?

Odpowiedź na pytanie 24.

Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy jest uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji urządzeń (switch, organizery kabli, listwy zasilające i inne wskazane w niniejszym Postępowaniu) w szafie oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 25.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Prosimy dla pozycji 66 d.1.3 Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf doprecyzowanie parametrów technicznych lub podanie parametrów równoważności.

Odpowiedź na pytanie 25.

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie 25 znajduje się w odpowiedzi na pytanie 9.

Pytanie 26.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Prosimy dla pozycji 67 d.1.3 Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf doprecyzowanie parametrów technicznych lub podanie parametrów równoważności.

Odpowiedź na pytanie 26.

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie 26 znajduje się w odpowiedzi na pytanie 9.

Pytanie 27.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Prosimy dla pozycji 68 d.1.3 Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf doprecyzowanie parametrów technicznych lub podanie parametrów równoważności.

Odpowiedź na pytanie 27.

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie 27 znajduje się w odpowiedzi na pytanie 9.

Pytanie 28.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Prosimy dla pozycji 69 d.1.3 Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf doprecyzowanie parametrów technicznych lub podanie parametrów równoważności.

Odpowiedź na pytanie 28.

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie 28 znajduje się w odpowiedzi na pytanie 9.

Pytanie 29.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Prosimy dla pozycji 70 d.1.3 Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf doprecyzowanie parametrów technicznych lub podanie parametrów równoważności.

Odpowiedź na pytanie 29.

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie 29 znajduje się w odpowiedzi na pytanie 9.

Pytanie 30.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Prosimy dla pozycji 71 d.1.3 Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf doprecyzowanie parametrów technicznych lub podanie parametrów równoważności.

Odpowiedź na pytanie 30.

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie 30 znajduje się w odpowiedzi na pytanie 9.

Pytanie 31.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Prosimy dla pozycji 72 d.1.3 Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf doprecyzowanie parametrów technicznych lub podanie parametrów równoważności.

Odpowiedź na pytanie 31.

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie 31 znajduje się w odpowiedzi na pytanie 9.

Pytanie 32.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Prosimy dla pozycji 73 d.1.3 Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf doprecyzowanie parametrów technicznych lub podanie parametrów równoważności.

Odpowiedź na pytanie 32.

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie 32 znajduje się w odpowiedzi na pytanie 9.

Pytanie 33.

Prosimy dla pozycji 64 d.1.3 Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf o uszczegółowienia zapisu w zakresie próby obciążeniowej podanie normy, standardu.

Odpowiedź na pytanie 33.

Zamawiający informuje, że dla pozycji 64 d.1.3 nie wymaga próby obciążeniowej.

Pytanie 34.

Prosimy o informację czy pomieszczenie F.1.2 Reżyserka jest wyposażone w klimatyzację w związku z lokalizacją projektora? Czy wykonanie klimatyzacji jest w zakresie postępowania ?

Odpowiedź na pytanie 34.

Zamawiający informuje, że urządzenie klimatyzacyjne na potrzeby pomieszczenia Reżyserki jest poza zakresem niniejszego postępowania.

Pytanie 35.

Prosimy o udostępnienie projektu sieci LAN dla budynku lub wskazanie ilości punktów do wyceny oraz opisanie standardu dotyczy pozycji 98 w Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf

Odpowiedź na pytanie 35.

Zamawiający informuje, że instalacja ma być wykonana w kat. 6. Liczba punktów musi zostać dobrana przez Wykonawcę do zastosowanych urządzeń i technologii. Ponadto, w pom. Reżyserki należy przewidzieć gniazda n+2, przy mostach oświetleniowych w pomieszczeniu Sali kinowej n+1 jeżeli będzie taka konieczność.

Pytanie 36.

Prosimy o podanie co jest w zakresie integracji sieci LAN, jaki sprzęt jest zainstalowany i co jest w zakresie konfiguracji dotyczy pozycji 100 d.3 w Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf

Odpowiedź na pytanie 36.

Zamawiający informuje, że w zakresie konfiguracji jest dostosowanie dostarczanych urządzeń do istniejącego systemu LAN opartego o switch-e firmy Zykel model XGS 3700 zgodnie z Specyfikacją z poz. 30 d.1.2 przedmiaru.

Pytanie 37.

Prosimy o podanie co jest w zakresie „Dostosowania, adaptacja przebudowa istniejących elementów wykończenia ścian i sufitów do wymogów Montażowych planowanego wyposażenia” prosimy o opis lub podanie rysunku według którego należy wykonać przebudowy dotyczy pozycji 100 d.3 w Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf

Odpowiedź na pytanie 37.

Zamawiający informuje, że elementy wykończenia ścian zostały przedstawione na rzucie „Rys 22 ZPB - BUDYNEK F - RZUT PARTERU - 980x600_110.pdf”, załącznika nr 2 do OPZ. Wykończenie ścian i sufitów wykonano z płyt akustycznych typu Ecophon, kolor czarny. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek odtworzenia elementów wykończeniowych do stanu pierwotnego po wykonanych pracach. Zgodnie z treścią pkt 3.4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych obiektów z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki realizacji przedmiotu zamówienia- odpowiedź na pytanie 1.

Pytanie 38.

Zamawiający wymaga w pozycji 8 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf „zintegrowany monitor odsłuchowy”. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego aby procesor posiadał zewnętrzny monitor odsłuchowy

Odpowiedź na pytanie 38.

Zamawiający informuje, że dopuszcza zewnętrzny monitor odsłuchowy.

Pytanie 39.

Zamawiający wymaga w pozycji 8 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf „2x RCA wejście analogowe audio”. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego zamiast „2 x RCA” stereofoniczne wejście na miniJack.

Odpowiedź na pytanie 39.

Zamawiający informuje, że dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zastosowanie gniazd miniJack zamiast RCA.

Pytanie 40.

Czy zamawiający w pozycji 9 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza niższą moc głośnika rekompensowaną wyższą skutecznością np.: moc 500W (zgodnie z AES2-1984, 40 Hz - 400 Hz, 2 hours, Power = V_{rms}^2/Z_{nom}) Przy skuteczności 100dB?

Odpowiedź na pytanie 40.

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie 40 znajduje się w odpowiedzi na pytanie 94.

Pytanie 41.

Czy zamawiający w pozycji 10 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza aby głośnik niskotonowy pracował w paśmie 19 – 250 Hz wiedząc że i tak procesor kinowy obcina to pasmo z góry?

Odpowiedź na pytanie 41.

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie 41 znajduje się w odpowiedzi na pytanie 95.

Pytanie 42.

Czy zamawiający w pozycji 10 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf . dopuszcza dostawę głośnika niskotonowego zbudowanego w oparciu o dwa przetworniki 18 calowe, zamiast dwóch głośników niskotonowych zbudowanych w oparciu o jeden przetwornik 18 calowy przy założeniu że wszystkie parametry głośnika będą porównywalne lub lepsze niż otrzymane z dwóch głośników opartych o jeden przetwornik?

Odpowiedź na pytanie 42.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowane przez oferenta parametry głośnika niskotonowego.

Pytanie 43.

Czy zamawiający w pozycji 10 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza aby głośnik niskotonowy miał 4 ohm impedancji?

Odpowiedź na pytanie 43.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowane przez oferenta parametry głośnika niskotonowego.

Pytanie 44.

Czy zamawiający w pozycji 11 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza aby głośnik niskotonowy miał 4 ohm impedancji?

Odpowiedź na pytanie 44.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowane przez oferenta parametry głośnika niskotonowego.

Pytanie 45.

Czy zamawiający w pozycji 11 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza wyższą moc głośnika rekompensującą niższą skuteczność np.: moc 500W (zgodnie z AES2-1984 noise signal for 2 hours) Przy skuteczności 98 dB?

Odpowiedź na pytanie 45.

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie 45 znajduje się w odpowiedzi na pytanie 96.

Pytanie 46.

Czy zamawiający w pozycji 11 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza propagację 90° stożkowo wiedząc że propagacja 1000X1000 nie istnieje?

Pytanie 46.

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie 46 znajduje się w odpowiedzi na pytanie 96.

Pytanie 47.

Czy zamawiający w pozycji 12 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza wzmacniacze dostosowane do oferowanych głośników wg ilości i mocy?

Odpowiedź na pytanie 47.

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie 47 znajduje się w odpowiedzi na pytanie 97.

Pytanie 48.

Czy zamawiający w pozycji 13 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza wzmacniacze dostosowane do oferowanych głośników wg ilości i mocy?

Odpowiedź na pytanie 48.

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie 48 znajduje się w odpowiedzi na pytanie 98.

Pytanie 49.

Czy zamawiający w pozycji 18 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza zestaw głośnikowy o dyspersji 90° stożkowej?

Odpowiedź na pytanie 49.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć urządzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 50.

Czy zamawiający w pozycji 18 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza zestaw głośnikowy w obudowie ze sklejki o grubości 15 mm?

Odpowiedź na pytanie 50.

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie min. grubości sklejki 15mm.

Pytanie 51.

Czy zamawiający w pozycji 18 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza zestawy głośnikowe o szczytowym poziomie SPL w trybie pasywnym na poziomie 128 dB z pominięciem wartości w trybie bi-amp skoro i tak w zestawieniu głośnik będzie zasilany pasywnie?

Odpowiedź na pytanie 51.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć urządzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 52.

Czy zamawiający w pozycji 18 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza pominąć wymagania dotyczące skuteczności w trybie bi-amp, skoro zestaw głośnikowy będzie zasilany pasywnie?

Odpowiedź na pytanie 52.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć urządzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 53.

Czy zamawiający w pozycji 18 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje wagę głośnika na poziomie 29,5 kg?

Odpowiedź na pytanie 53.

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wagę głośnika około 29,5kg.

Pytanie 54.

Czy zamawiający w pozycji 19 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza zestaw głośnikowy o paśmie przenoszenia w zakresie 60 Hz – 18 kHz (-10dB)?

Odpowiedź na pytanie 54.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć urządzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 55.

Czy zamawiający w pozycji 189 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza zestaw głośnikowy o indeksie Q równym 4,6?

Odpowiedź na pytanie 55.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć urządzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 56.

Czy zamawiający w pozycji 19 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza zestaw głośnikowy o indeksie DI równym 6,6?

Odpowiedź na pytanie 56.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć urządzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 57.

Czy zamawiający w pozycji 19 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza zestaw głośnikowy o dyspersji 105° stożkowej?

Odpowiedź na pytanie 57.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć urządzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 58.

Czy zamawiający w pozycji 19 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza zestaw głośnikowy o 254 mm średnicy przetwornika nisko tonowego i cewce 76 mm?

Odpowiedź na pytanie 58.

Zamawiający dopuszcza również zestaw głośnikowy o 254 mm średnicy przetwornika nisko tonowego i cewce 76 mm.

Pytanie 59.

Czy zamawiający w pozycji 19 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza zestaw głośnikowy 76 mm średnicy przetwornika wysokotonowego i cewce 76 mm?

Odpowiedź na pytanie 59.

Zamawiający dopuszcza również zestaw głośnikowy 76 mm średnicy przetwornika wysokotonowego i cewce 76 mm.

Pytanie 60.

Czy zamawiający w pozycji 19 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza zestaw głośnikowy w obudowie ze sklejki o grubości 15 mm?

Odpowiedź na pytanie 60.

Zamawiający dopuszcza również zastosowanie sklejki o grubości 15mm.

Pytanie 61.

Czy zamawiający w pozycji 19 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje zestaw głośnikowy o 15 punktach instalacyjnych M10?

Odpowiedź na pytanie 61.

Zamawiający dopuszcza również zastosowanie 15 punktów instalacyjnych M10.

Pytanie 62.

Czy zamawiający w pozycji 19 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje jedno przyłącze głośnikowe 4 stykowe?

Odpowiedź na pytanie 62.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć urządzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 63.

Czy zamawiający w pozycji 19 d.1. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje zestaw głośnikowy o wymiarach 560X305X270 mm?

Odpowiedź na pytanie 63.

Zamawiający dopuszcza również zestaw głośnikowy o wymiarach 560X305X270 mm.

Pytanie 64.

Czy zamawiający w pozycji 19 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje wagę głośnika na poziomie 21,7 kg?

Pytanie 64.

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wagę głośnika około 21.7 kg.

Pytanie 65.

Czy zamawiający w pozycji 21 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza zestaw głośnikowy o paśmie przenoszenia 29 Hz do 250 Hz (-10 dB)?

Odpowiedź na pytanie 65.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć urządzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 66.

Czy zamawiający w pozycji 21 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje Zestaw głośnikowy o maksymalnym szczytowym poziomie SPL 135 dB?

Odpowiedź na pytanie 66.

Zamawiający informuje, że dopuszcza również zaproponowany parametr SPL o wys. 135dB.

Pytanie 67.

Czy zamawiający w pozycji 21 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje zestaw głośnikowy o wadze 50,5 kg?

Odpowiedź na pytanie 67.

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wagę zestawu głośnikowego około 50,5kg.

Pytanie 68.

Czy zamawiający w pozycji 21 d.2 Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje zestaw głośnikowy o wymiarach 535X660X775 mm?

Odpowiedź na pytanie 68.

Zamawiający dopuszcza również zestaw głośnikowy o wymiarach 535X660X775 mm.

Pytanie 69.

Czy zamawiający w pozycji 23 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza wzmacniacz który korzysta z mocy obliczeniowej procesora DSP?

Odpowiedź na pytanie 69.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć urządzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 70.

Czy zamawiający w pozycji 23 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza wzmacniacz o paśmie przenoszenia 20 Hz - 20 kHz +0.2 dB / -0.7 dB?

Odpowiedź na pytanie 70.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć urządzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 71.

Czy zamawiający w pozycji 23 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuści wzmacniacz o THD 1%? (choć nie wiem jak czytać SIWZ bo można interpretować że zamawiający żąda THD mniejszych niż 35% a to spełniamy)

Odpowiedź na pytanie 71.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć THD < 1%.

Pytanie 72.

Czy zamawiający w pozycji 23 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza wzmacniacz o współczynniku tłumienia 100?

Odpowiedź na pytanie 72.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć urządzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 73.

Czy zamawiający w pozycji 24 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza wzmacniacz który korzysta z mocy obliczeniowej procesora DSP?

Odpowiedź na pytanie 73.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć urządzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 74.

Czy zamawiający w pozycji 24 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuści wzmacniacz o THD 1%? (choć nie wiem jak czytać SIWZ bo można interpretować że zamawiający żąda THD mniejszych niż 35% a to spełniamy)

Odpowiedź na pytanie 74.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć THD < 1%.

Pytanie 75.

Czy zamawiający w pozycji 24 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza wzmacniacz o paśmie przenoszenia 20 Hz - 20 kHz +0.2 dB / -0.7 dB?

Odpowiedź na pytanie 75.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć urządzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 76.

Czy zamawiający w pozycji 24 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza wzmacniacz o współczynniku tłumienia 100?

Odpowiedź na pytanie 76.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć urządzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 77.

Czy zamawiający w pozycji 28 d.1. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf wyraża zgodę aby Procesor OSP posiadał <- 121dB?

Odpowiedź na pytanie 77.

Zamawiający dopuszcza również Procesor OSP <- 121 dB.

Pytanie 78.

Czy zamawiający w pozycji 28 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf wyraża zgodę aby procesor OSP miał głębokość 285 mm?

Odpowiedź na pytanie 78.

Zamawiający dopuszcza również głębokość 285mm procesora OSP.

Pytanie 79.

Czy zamawiający w pozycji 29 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza aby konwerter standardów był wbudowany w procesor OSP?

Odpowiedź na pytanie 79.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć urządzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 80.

Czy zamawiający w pozycji 33 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza mikrofon o paśmie przenoszenia 20 - 18000 Hz?

Odpowiedź na pytanie 80.

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę wskazanych parametrów w przedmiarze poz. 33 d.1.2 w zakresie do 15% wskazanych parametrów.

Pytanie 81.

Czy zamawiający w pozycji 33 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza mikrofon o czułości 0,2 mV/Pa; (60 Hz): 0,6 mV/Pa?

Odpowiedź na pytanie 81.

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę wskazanych parametrów w przedmiarze poz. 33 d.1.2 w zakresie do 15% wskazanych parametrów.

Pytanie 82.

Czy zamawiający w pozycji 34 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza system analogowy gdyż stosowanie systemu cyfrowego przy dwóch torach z ekonomicznego punktu widzenia jest nieuzasadnione?

Odpowiedź na pytanie 82.

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę wskazanych parametrów w przedmiarze poz. 34 d.1.2 w zakresie do 15% wskazanych parametrów.

Pytanie 83.

Czy zamawiający w pozycji 34 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza odbiornik bezprzewodowy dwukanałowy tym bardziej że zamawia tylko dwa nadajniki do ręki?

Odpowiedź na pytanie 83.

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę wskazanych parametrów w przedmiarze poz. 34 d.1.2 w zakresie do 15% wskazanych parametrów.

Pytanie 84.

Czy zamawiający w pozycji 34 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza

Odpowiedź na pytanie 84.

Z uwagi na fakt, że postawione pytanie jest niepełne pozostaje bez odpowiedzi.

Pytanie 85.

Czy zamawiający w pozycji 36 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza dostawę anteny pasywnej i oddzielnego wzmacniacza o stałym wzmacnieniu 12 dB?

Odpowiedź na pytanie 85.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć urządzenia zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 86.

Czy zamawiający w pozycji 42 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje mikrofon o impedancji 350 Ohm?

Odpowiedź na pytanie 86.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wskazanych parametrów w przedmiarze poz. 42 d.1.2 w zakresie do 15% wskazanych parametrów.

Pytanie 87.

Czy zamawiający w pozycji 43 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje mikrofon o impedancji 350 Ohm?

Odpowiedź na pytanie 87.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wskazanych parametrów w przedmiarze poz. 43 d.1.2 w zakresie do 15% wskazanych parametrów.

Pytanie 88.

Czy zamawiający w pozycji 44 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza mikrofon o paśmie przenoszenia 20 - 18000 Hz?

Odpowiedź na pytanie 88.

Zamawiając wyraża zgodę na zmianę wskazanych parametrów w przedmiarze poz. 44 d.1.2 w zakresie do 15% wskazanych parametrów.

Pytanie 89.

Czy zamawiający w pozycji 44 d.2. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf dopuszcza mikrofon o czułości 0,2 mV/Pa; (60 Hz): 0,6 mV/Pa?

Odpowiedź na pytanie 89.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wskazanych parametrów w przedmiarze poz. 44 d.1.2 w zakresie do 15% wskazanych parametrów.

Pytanie 90.

Czy zamawiający w pozycji 84 d.5. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje głośnik o przetworniku wysokotonowym 1"?

Odpowiedź na pytanie 90.

Zamawiający dopuszcza również zastosowanie głośników o przetworniku 5,25" + 1".

Pytanie 91.

Czy zamawiający w pozycji 84 d.5. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje głośnik o skuteczności 86 dB?

Odpowiedź na pytanie 91.

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie również skuteczności głośników od 86dB.

Pytanie 92.

Czy zamawiający w pozycji 84 d.5. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje głośnik o propagacji 115 ° stożkowo?

Odpowiedź na pytanie 92.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę propagacji w poz. 84 d.1.5 w zakresie do 15%.

Pytanie 93.

Czy zamawiający w pozycji 84 d.5. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar.pdf zaakceptuje głośnik który nie ma odczepu transformatorowego 3,7W?

Odpowiedź na pytanie 93.

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie głośnika, który nie ma odczepu transformatorowego 3,7W.

Pytanie 94

Przedstawione przez Zamawiającego w „załączniku nr 3 do SIWZ – Przedmiar” dla przedmiotowego zadania w poz. 1.1.2.9 „Głośniki główne zaakreanowe na wózkach jezdnych” wymagane minimalne parametry techniczne wskazują na urządzenia jednego producenta a konkretnie KCS S-2400. Opis przedmiotu Zamówienia zawiera klubowe cechy w/w urządzenia eliminujące zastosowanie rozwiązań konkurencji producenta KCS. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne w przypadku zaoferowania zestawów głośnikowych o parametrach wymienionych poniżej?

- Konstrukcja dwudrożna,
- Dwa przetworniki niskotonowe 15”; jeden przetwornik wysokotonowy tubowy;
- Pasma przenoszenia 30 Hz – 18 kHz;
- Impedancja nominalna 4 Ω;
- Moc zestawu głośnikowego 400W (metoda pomiaru zgodna z IEC 268-1);
- Skuteczność zestawu głośnikowego 104dB (1W/1m) w warunkach otwartej przestrzeni (4π)
- Waga zestawu głośnikowego 62,2 kg;
- Montaż na wózkach jezdnych

Odpowiedź na pytanie 94.

Zamawiający informuje, że dopuszcza następujące parametry jako równoważne:

- Wagę zestawu głośnikowego do 70kg
- Pasma przenoszenia 35Hz – 18kHz
- Moc zestawu głośnikowego min. 500W (pink-noise), min. 1000 W (program)

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podane parametry w przedmiarze są parametrami minimalnymi – patrz odpowiedź na pytanie 9.

Pytanie 95

Przedstawione przez Zamawiającego w „załączniku nr 3 do SIWZ - Przedmiar” dla przedmiotowego

zadania w poz. **1.1.2.10 „Głośniki niskotonowe zaekranowe na wózkach jezdnych”** wymagane minimalne parametry techniczne wskazują na urządzenie jednego producenta a konkretnie **KCS C-118-H**. Opis przedmiotu zamówienia zawiera kluczowe cechy w/w urządzenia eliminujące zastosowanie rozwiązań konkurencji producenta KCS.W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne w przypadku zaoferowania zestawów głośnikowych o parametrach wymienionych poniżej?

- jeden przetwornik niskotonowy 18";
- otwór bass-reflex z przodu obudowy;
- pasmo przenoszenia 22 Hz - 150Hz;
- impedancja nominalna 8Ω;
- moc zestawu głośnikowego 600W(wg. metody pomiarowej AES-2h);
- skuteczność zestawu głośnikowego 97 dB (1W/1m);
- waga zestawu głośnikowego nie większa niż 60 kg;
- montaż na wózkach jezdnych

Odpowiedź na pytanie 95.

Zamawiający informuje, że dopuszcza następujące parametry jako równoważne:

- Wagę zestawu głośnikowego do 70kg
- Pasmo przenoszenia 24Hz – 150Hz
- Moc zestawu głośnikowego min. 800W (pink-noise), min. 1600 W (program)

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podane parametry w przedmiarze są parametrami minimalnym – patrz odpowiedź na pytanie 9.

Pytanie 96:

Przedstawione przez Zamawiającego w „złączniku nr 3 do SIWZ - Przedmiar” dla przedmiotowego zadania w poz. **1.1.2.11 „Głośniki surround wraz z uchwytami montażowymi”** wymagane minimalne parametry techniczne wskazują na urządzenie jednego producenta a konkretnie **KCS SR-50**. Opis przedmiotu zamówienia zawiera kluczowe cechy w/w urządzenia eliminujące zastosowanie rozwiązań konkurencji producenta KCS.W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne w przypadku zaoferowania zestawów głośnikowych o parametrach wymienionych poniżej?

- konstrukcja dwudrożna;
- przetwornik niskotonowy 10";

- przetwornik wysokotonowy 1";
- pasmo przenoszenia (-10 dB) 50Hz - 25kHz;
- impedancja nominalna 8Ω;
- moc zestawu głośnikowego 300W (wg. metody pomiarowej AES-2h);
- skuteczność zestawu głośnikowego w warunkach półprzestrzeni (2n) 99dB (1W/1m);
- propagacja 110° x 60°;
- waga zestawu głośnikowego nie większa niż 12 kg;
- montaż na dedykowanym uchwycie;

Odpowiedź na pytanie 96.

Zamawiający informuje, że dopuszcza następujące parametry jako równoważne:

- Wagę zestawu głośnikowego do 20kg
- Pasma przenoszenia 50Hz – 20kHz
- Moc zestawu głośnikowego od 300W
- Propagacja 110° x 60°;
- przetwornik niskotonowy min. 10";
- skuteczność zestawu głośnikowego 98dB

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podane parametry w przedmiarze są parametrami minimalnym – patrz odpowiedź na pytanie 9.

Pytanie 97:

Przedstawione przez Zamawiającego w „załączniku nr 3 do SIWZ - Przedmiar” dla przedmiotowego zadania w poz. **1.1.2.12 „Wzmacniacz kinowe typ I”** wymagane minimalne parametry techniczne wskazują na urządzenie jednego producenta a konkretnie **KCS C-1500**. Opis przedmiotu zamówienia zawiera kluczowe cechy w/w urządzenia eliminujące zastosowanie rozwiązań konkurencji producenta KCS.W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne w przypadku zaoferowania wzmacniaczy mocy o parametrach wymienionych poniżej?

- wzmacniacz dwukanałowy;
- moc 2 x 1000W (2 Ω), 2 x 800W (4 Ω), 2 x 475W (8 Ω), 1 x 2000W (4 Ω), 1 x 1600W (8Ω);
- pasmo przenoszenia 20 Hz - 20kHz;
- THD < 0,5%;
- współczynnik sygnału do szumu = 100 dB;
- montaż w szafie rack, wysokość 2U;

Jednocześnie oferowane wzmacniacze zapewnią ochronę przed:

- zwarcie wyjść,
- niedopasowanym obciążeniem,
- przeciążeniem zasilacza,
- zbyt wysoką temperaturą pracy,
- zbyt dużym prądem wyjściowym,
- przesterowanym sygnałem wejściowym.

Układy zabezpieczające chronią także podłączone głośniki przed wejściowym/wyjściowym prądem stałym oraz niebezpiecznymi impulsami elektrycznymi podczas włączania/wyłączania wzmacniacza.

Odpowiedź na pytanie 97.

Zamawiający informuje, że dopuszcza następujące parametry jako równoważne:

- **moc min:** 2x 750W (4Ω) / 2x 475W (8 Ω) / 1x 1500W (8 Ω)
- współczynnik sygnału do szumu ≥ 100 dB

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podane parametry w przedmiarze są parametrami minimalnym – patrz odpowiedź na pytanie 9.

Pytanie 98:

Przedstawione przez Zamawiającego w „załączniku nr 3 do SIWZ - Przedmiar” dla przedmiotowego zadania w poz. **1.1.2.13 „Wzmacniacz kinowe typ II”** wymagane minimalne parametry techniczne wskazuje na urządzenie jednego producenta a konkretnie **KCS C-2700**. Opis przedmiotu zamówienia zawiera kluczowe cechy w/w urządzenia eliminujące zastosowanie rozwiązań konkurencji producenta KCS. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne w przypadku zaoferowania wzmacniaczy mocy o parametrach wymienionych poniżej?

- wzmacniacz dwukanałowy;
- moc 2 x 1450W (2 Ω), 2 x 1200W (4 Ω), 2 x 650W (8 Ω), 1 x 3000W (4 Ω), 1 x 2400W (8 Ω);
- pasmo przenoszenia 20 Hz - 20kHz;
- THD < 0,5%;
- współczynnik sygnału do szumu = 100 dB;
- montaż w szafie rack, wysokość 2U;

Jednocześnie oferowane wzmacniacze zapewnią ochronę przed:

- zwarcie wyjść,
- niedopasowanym obciążeniem,

- przeciążeniem zasilacza,
- zbyt wysoką temperaturą pracy,
- zbyt dużym prądem wyjściowym,
- przesterowanym sygnałem wejściowym.

Układy zabezpieczające chronią także podłączone głośniki przed wejściowym/wyjściowym prądem stałym oraz niebezpiecznymi impulsami elektrycznymi podczas włączania/wyłączania wzmacniacza.

Wykluczenie przez Zamawiającego możliwości złożenia oferty bazującej na rozwiązaniach pozostałych producentów stanowi istotne ograniczenie uczciwej konkurencji która powinna zostać zachowana w myśl ustawy PZP. Konieczność zaoferowania konkretnego modelu urządzenia prowadzi do ograniczenia konkurencyjności pomiędzy oferentami i zawęża krąg potencjalnych wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia do dystrybutorów jednego producenta zestawów głośnikowych.

Odpowiedź na pytanie 98.

Zamawiający informuje, że dopuszcza następujące parametry jako równoważne:

- **moc min:** 2x 1200W (4Ω) / 2x 650W (8 Ω) / 1x 2400W (8 Ω)
- współczynnik sygnału do szumu $\geq 100\text{dB}$

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podane parametry w przedmiarze są parametrami minimalnym – patrz odpowiedź na pytanie 9.

Pytanie 99:

Przedstawione przez Zamawiającego w „załączniku nr 3 do SIWZ - Przedmiar” dla przedmiotowego zadania w poz. **1.1.3.16 „Ekran kinowy zwijany”** wymagane minimalne parametry techniczne precyzują rodzaj płótna projekcyjnego które należy dostarczyć jako mikroperforowane dla możliwości zastosowania zestawów głośnikowych za ekranem, zgodnie ze sztuką kinowej projekcji filmowej. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie ekranu ze standardowe perforacją zamiast „mikro”? Perforacja typu standard zapewni znacznie lepsze parametry transparentności poszycia ekranowego dla dźwięku emitowanego z zaekranowych zestawów głośnikowych. Typowo perforacja standardowa zapewnia dwukrotnie większe powierzchnię ekranu dostępną do transmisji dźwięku. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź na pytanie 99.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć płótno projekcyjne zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 100.

Przedstawione przez Zamawiającego w „złączniku nr 3 do SIWZ - Przedmiar” dla przedmiotowego zadania w poz. **1.1.3.16 „Ekran kinowy zwijany”** wymagane minimalne parametry techniczne precyzuje rodzaj sterowania rozwijaniem i zwijaniem ekranu za pośrednictwem pilota bezprzewodowego sterowania. Takie rozwiązanie jest możliwe, jednak zdaniem oferenta większą niezawodność zapewni sterowanie przewodowe, z naściennego przełącznika. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie ściennego przełącznika połączonego z kasetą ekranu przewodowo i uzna takie rozwiązanie za równoważne? Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź na pytanie 100.

Zamawiający informuje, że dopuszcza rodzaj sterowania ekranem za pośrednictwem pilota bezprzewodowego opisanego w poz. 1.1.3.16 przedmiaru oraz sterowanie przewodowe z naściennego przełącznika, który musi się znajdować w pomieszczeniu reżyserki.

Pytanie 101.

Przedstawione przez Zamawiającego w „złączniku nr 3 do SIWZ - Przedmiar” dla przedmiotowego zadania w poz. **1.5.80 „Pulpit stacjonarny systemu sterowania”** wymagane minimalne parametry techniczne precyzują urządzenie dotykowe zdolne do współpracy ze zintegrowanym systemem sterowania, dedykowanym dla wyposażenia AV w salach wielofunkcyjnych. Zamawiający nie precyzuje jednak dostawy jednostki centralnej systemu centralnego sterowania urządzeń AV, bądź też nie wskazuje czy taki system znajduje się już w posiadaniu Zamawiającego. Czy dostawca powinien przewidzieć dostawę, montaż, programowanie jednostki centralnej systemu zintegrowanego sterowania kompatybilnej wraz z dostarczonym stacjonarnym panelem dotykowym opisanym w poz.1.5.80 przedmiaru?

Odpowiedź na pytanie 101.

Zamawiający wymaga dostarczenia, montażu oraz programowanie jednostki centralnej systemu zintegrowanego sterowania kompatybilny z dostarczonym panelem dotykowym opisanym w poz. 1.5.80. przedmiaru.

Pytanie 102.

Przedstawione przez Zamawiającego w „złączniku nr 3 do SIWZ - Przedmiar” dla przedmiotowego zadania w poz. **1.5.83 „UPS”** wymagane minimalne parametry techniczne precyzuje urządzenie UPS umożliwiające podtrzymanie zasilania pracy projektora cyfrowego oraz jego peryferii (serwer) w sytuacji zaniku napięcia sieciowego. Zauważamy, że Zamawiający wskazał już dostawę takiego

urządzenia w poz. **1.1.1.5 „Zasilacz UPS”** przedmiaru. Ponadto wymagane parametry techniczne wskazanego w poz. **1.1.1.5 „Zasilacz UPS”** zdaniem oferenta są adekwatne do opisanego w zakresie dostaw wyposażenia kinotechnicznego, tj. projektora kinowego z serwerem. Dostawa urządzenia o parametrach opisanych w poz. **1.5.83 „UPS”** przedmiaru wydaje się w tej sytuacji bezzasadna. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź na pytanie 102.

Zamawiający informuje, że pozycja **nr 1.1.1.5** przedmiaru jest poza zakresem dostawy. Obowiązuje pozycja **1.5.83. przedmiaru**.

2.ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1) W związku z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego na pytanie 3, pkt 5.2.3.1.SIWZ otrzymuje brzmienie:

„5.2.3.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu wyposażenia kina w budynkach użyteczności publicznej, zawierające w swoim zakresie co najmniej dostawę i montaż: oświetlenia scenicznego, systemu dźwiękowego sali kinowej, montażu projektora 2D/3D, o wartości nie mniejszej niż 950 000,00 zł brutto .

Zamawiający przy ustalaniu niniejszego warunku zastosował przepis § 2 ust 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pojęcie **budynku użyteczności publicznej** należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”

2) W związku z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego na pytanie 13, w pkt 5 ppkt. 20 lit.f, Załącznika Nr 1 do SIWZ pt.: Opis przedmiotu zamówienia”, wyrazy „Transportowy Dozór Techniczny” zastępuje się wyrazami „Urząd Dozoru Technicznego”;

3) W związku z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego na pytanie 16:

a) § 1 ust 7 Załącznika nr 10 do SIWZ- projekt umowy, otrzymuje brzmienie:

„7.Wykonawca najpóźniej w dniu dokonania odbioru częściowego lub końcowego) przedmiotu umowy, zobowiązuje się dostarczać wraz z urządzeniami i wyposażeniem – karty gwarancyjne oraz świadectwa i certyfikaty potwierdzające zgodność z normami, atesty, karty katalogowe - dostarczonych i zamontowanych urządzeń

TREŚĆ ZAPYTAN WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI/ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.J. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. P.n. :wykończenie oraz wyposażenie budynku F (sali widowiskowej) w ramach zadania p.t.:” „Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji).”

i wyposażenia. „

b) § 7 Załącznika nr 10 do SIWZ- projekt umowy, otrzymuje brzmienie:

„ § 7.

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywana na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej. Płatności na podstawie faktur częściowych nie mogą przekroczyć łącznie 80% wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru częściowego albo końcowego prac zgodnie ze stopniem zaawansowania prac, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego oraz przedstawicieli Wykonawcy. Obiory częściowe prac będą dokonywane nie częściej niż raz w miesiącu.
3. Załącznikami do faktury będzie;
 - protokół odbioru,
 - atesty i certyfikaty, karty gwarancyjne
4. Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminów odbiorów nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru.

Jeżeli w czasie odbioru zostaną ujawnione wady dostarczonych elementów nadające się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne, lub żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. To samo dotyczy przypadku, gdy wady usunąć się nie dadzą.

5. Z dniem dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, rozpoczyna się bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
6. Należności wynikające z faktury będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
7. Faktura wystawiona będzie na zgodnie z poniższymi wytycznymi:

.....

i dostarczona do siedziby Zamawiającego.

8. Za nieterminową zapłatę faktury przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.”

c)ust. 1 § 8. Załącznika Nr 10 do SIWZ- projekt umowy, otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. „

4) W związku z licznymi zapytaniem w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 15 LUTEGO 2021R.

Wobec powyższego:

TREŚĆ ZAPYTAN WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI/ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.J. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. P.n. :wykończenie oraz wyposażenie budynku F (sali widowiskowej) w ramach zadania p.t.:” „Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji).”

a) pkt. 12.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„12.1.Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej w terminie do **dnia 15 LUTEGO 2021 ROKU r. do godziny 12:00.**”,

b) pkt. 12.4. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„12.4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 07-410 Ostrołęka, ul. Traugutta 19, sala konferencyjna, parter, **dnia 15 LUTEGO 2021 ROKU. o godz. 12:15.**”

3. ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

W związku ze zmianą treści SIWZ, niżej wymienione treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 255-639983 otrzymują brzmienie:

- 1) Sekcja III.1.3. Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu wyposażenia kina w budynkach użyteczności publicznej, zawierające w swoim zakresie co najmniej dostawę i montaż: oświetlenia scenicznego, systemu dźwiękowego sali kinowej, montażu projektora 2D/3D, o wartości nie mniejszej niż 950 000 PLN brutto.

Zamawiający przy ustalaniu niniejszego warunku zastosował przepis § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- 2) **Sekcja IV.2.2.Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału.** Data: 15/02/2021. Czas lokalny: 12:00
- 3) **Sekcja IV.2.6. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą.** Oferta musi zachować ważność do: 16/04/2021
- 4) **Sekcja IV.2.7. Warunki otwarcia ofert.** Data: 15/02/2021.Czas lokalny: 12:15

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia nr 2020/S 255-639983 zostało przesłane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 27 stycznia 2021r.

Zamawiający zamieszcza zmodyfikowaną treść SIWZ na stronie:

<https://muzeumzolnierzywykletych.pl/zamowienia-publiczne/>

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi i zmiany w swoich ofertach.

p.o. **Dyrektor**

Janusz Kotowski

TREŚĆ ZAPYTAN WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI/ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.J. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. P.n. :wykończenie oraz wyposażenie budynku F (sali widowiskowej) w ramach zadania p.t.:” „Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji).”